

Iktatószám: 292/ 103 - 2/2013/292

Fax/Tel:

Ügyintéző: Béres Julianna/11521

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Oldal: 1 oldal

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,
kérem, hogy hívja fel a (36-1) 322-6438-s telefonszámot!

Tisztelt Ajánlattevő!

Az „Villanyszerelési termékek beszerzése” tárgyú eljárással kapcsolatban érkezett Ajánlattevői kérdés és az arra adott válasz. Eljárás szám: 15/T-290/2013.

Kérdés:

A15/T-290/13. sz. eljárásra az alábbi kiegészítő tájékoztatást kérjük:

II. rész: Kismegszakítók, valamint világítótestek szállítása

- 1) tétel: hajólámpa búra kerek; **kérjük megadni a búra méretét.**
- 70) tétel: jelzőlámpa piros; **24V, vagy 230V feszültségűt kell megajánlani?**
- 75) tétel: túlfeszültség levezető; **mennyi pólusú és mennyi A-es?**
- 76) tétel: támszigetelő műanyag; **megajánlható-e ETB-1 típus?**

Válasz:

Ajánlatkérő a fenti tétellel kapcsolatban az alábbi műszaki pontosítást adja.


- 1) **tétel esetében:** búra méretei: külső átmérő 180mm, belső átmérő 165mm, belső magasság 55mm. A védőkosár felfogató furatainak távolsága 190mm.
- 70) **tétel esetében:** Ajánlatkérő 230 V-os termékre kéri az ajánlatot.
- 75) **tétel esetében:** a túlfeszültség levezető típusa: 1,3/1,5 adatai: U névleges 1,3/1,5KV, I névleges 1,5A
- 76) **tétel esetében:** az ETB-1 típus-ra kérjük az ajánlatot, 1 kV névleges feszültségig.

Ajánlatkérő a honlapján szereplő tárgyi eljárás II. számú táblázatában is javította a termékhez tartozó típusszámot.

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2013. november 25.

Tisztelettel:



dr. Gara Richárd
csoportvezető