



Iktatószám:	292 126 -3 /2014/292
Tel:	+36 (1) 461-65-00/ 12940
Ügyintéző:	dr. Szekeres Katalin
Tárgy:	Kiegészítő tájékoztatás
Oldal:	1 + 3

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,
kérem, hogy hívja fel a (36-1) 322-6438-s telefonszámot!

Tisztelt Ajánlattevő!

Tájékoztatom, hogy a „**Szódagyártó berendezések, szódaballon hűtők üzemeltetése**” tárgyú, BKV Zrt. T-268/13. számú eljárás módosított ajánlattételi felhívása 2014. április 4. napján a Közbeszerzési Értesítőben megjelent. (hiv. szám: 5743/2014.)

Levelünkkel mellékelten megküldöm a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott válaszainkat, szíves tájékoztatásul.

Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy ajánlatukat a jelen levelünk mellékletében szereplő válaszok figyelembevételével szíveskedjenek benyújtani.

Budapest, 2014. április 8.

Tisztelettel:

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1072 Budapest, Akácfa u. 15.

dr. Gara Richárd
Csoportvezető

Melléklet: Kiegészítő tájékoztatás

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Szódagyártó berendezések, szódaballon-hűtők üzemeltetése

(Tenderszám: BKV Zrt. T-268/13.)

1. Kérdés:

„A T. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában, az alábbiakat írja elő:

M.2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII.20.) Kormányrendeletben és a 303/2008/EK rendeletben meghatározott, FG-I vagy FG-II kategóriához előírt, legalább 1 fő F-gáz képzéssel rendelkező szakemberrel.

A fent hivatkozott Kormányrendelet 4. §-a a kötelező adatszolgáltatást, a regisztrációt, a monitoring és képesítési, képzési rendszer létrehozását és üzemeltetését az országos monitoring és képesítési testületet (OMKT) hatáskörébe utalja.

A Kormányrendelet 13. §-a rögzíti¹, hogy a HLH, a járműklíma, és a szállítmányhűtés szektorokban a személyeknek, illetve a gazdálkodó szervezeteknek milyen képzéssel kell rendelkezniük.

Az OMKT feladatait a HLH-Monitoring Nonprofit Kft. látja el, aki online web rendszert (www.hlhmonitoring.hu) működtet a megfelelő képzéssel rendelkező vállalkozások és személyek nyilvántartása céljából, továbbá itt kell elvégezni a berendezések kötelező regisztrációját, illetve itt kell dokumentálni a kötelezően elvégzendő szivárgásvizsgálatokat, a karbantartási és

¹ 13. § (1)

(2) A HLH, a járműklíma, és a szállítmányhűtés szektorokban a személyek képzésének feltétele, hogy:

a) az eddigi szaktudást,
b) a II. kategóriás személy csak I. kategóriás személy felügyelete mellett végezheti a legalább 3 kg hűtőközeg töltetű hűtőkör szivárgásvizsgálatát,
c) a szállítmányhűtő berendezés szivárgásvizsgálatát és javítását csak I. kategóriás személy végezheti,
d) a gépjárműklíma lefejtő személy a 842/2006/EK rendeletben előírthoz képest vizsga alapú, emelt szintű képzéssel rendelkezzen,
e) a IV. kategóriás személynek a HLH szektor berendezései környezetbarát üzemeltetése érdekében hűtőberendezés kezelői alapképzettség szükséges.

(3) A HLH, a járműklíma, és a szállítmányhűtés szektorokban a gazdálkodó szervezet képzésének feltétele, hogy:

a) a gazdálkodó szervezeti tevékenységi kategória, azaz a jogosultságot meghatározó képesítés szintje feleljen meg az alkalmazott, a 4. melléklet szerinti képesített személy kategóriájának és a b)-c) pont szerinti feltételeknek,
b) a gazdálkodó szervezetek képzési és képesítési rendszerét tevékenységi kategóriánként az 5. mellékletben foglalt vizsgálati kritériumok szerint kell meghatározni,
c) a képesített gazdálkodó szervezeteknek az e rendelet 6. melléklete szerinti, a képesített személyzet létszámának és a szolgáltatása volumenének megfelelő mennyiségű alapvető hűtőtechnikai eszközparkkal és a 2. mellékletben foglaltak szerinti szakosított munkavégzéshez szükséges szerszámokkal, eszközökkel, technológiai és munkafolyamat leírásokkal kell rendelkeznie,
d) a nem a HLH szektorba tartozó, IV. kategóriás személyzettel rendelkező üzemeltető gazdálkodó szervezet csak a saját berendezései szivárgásvizsgálatát végezheti,
e) csak az I., II. és az VI., VII. kategóriás képesített személlyel rendelkező gazdálkodó szervezet vásárolhat és használhat hűtőközeget.

javítási események szabályszerű lebonyolítását, továbbá itt kell bejelenteni az esetleges szivárgás miatt a légkörbe került anyagmennyiségeket is.

A honlapon olvasható az OMKT tájékoztatója, miszerint 2011. július 4-ét követően a telepített hűtő-, légkondicionáló- és hőszivattyú berendezéseken szolgáltatásokat (hűtőköri telepítést, karbantartást, javítást és szivárgásvizsgálatot), illetve hűtőközeg kezelését, felhasználását végző képesített vállalkozásoknak milyen minimumkövetelményekkel kell rendelkezniük.

A képesített vállalkozások képesítését csak akkor igazolja az OMKT, ha a vállalkozások

- a képesítési kategóriájuknak megfelelő tevékenységüknek megfelelő és*
- a saját tevékenységük előrelátható volumenének megfelelő számú képesített személyzetüket a területi rendszerben regisztrálva biztosítják.*

A fentiek alapján ugye jól értjük, hogy az alkalmassági követelmény körében előírt képesítéssel rendelkező szakember mellett, a szakembert foglalkoztató vállalkozásnak is rendelkeznie kell a Kormányrendelet által előírt képesítéssel?

Kérjük a T. Ajánlatkérőt, a közbeszerzés tárgya szerinti feladat ellátása érdekében szíveskedjen az ajánlati felhívás V.4. pontjában (egyéb információk) előírni, hogy a szakembert foglalkoztató vállalkozás rendelkezzen a 310/2008. (XII.20.) Kormányrendelet szerinti megfelelő képesítéssel.

Válasz:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás kiegészítését nem tartja szükségesnek, mert a felhívás III.3.1. pontjában, mint a szolgáltatásra vonatkozó különleges feltétel (képzettség), rögzítésre került a 310/2008. (XII.22.) Korm. rendelet. Az ajánlattevőknek ezen rendelet (ezen belül a képesítésre vonatkozó) előírásainak a figyelembevételével kell benyújtaniuk az ajánlatukat.

2. Kérdés:

„A dokumentáció 2.4. pontja alapján a szódagyártó berendezések, szódaballon hűtők esetleges cseréje, illetőleg a rendkívüli események bekövetkezése miatti hibaelhárítás nem tartozik az üzemeltetés körébe.

A szerződéstervezet 1.2. pontja szerint rendkívüli eseménynek minősül különösen a földrengés, az árvíz, a tűzvész, vagy más természeti katasztrófa, rendkívüli időjárási vagy forgalmi körülmények.

Kérjük a T. Ajánlatkérőt, szíveskedjen tájékoztatást adni arról, hogy az alkatrészek esetleges eltulajdonításából, rongálásból, károkozásból eredő hibákat is rendkívüli eseménynek tekinti, ekként ebben az esetben a nyertes ajánlattevő külön díjazás fejében köteles a Berendezések cseréjére, a bekövetkezett hiba elhárítására.”

Válasz:

Ajánlatkérő az ajánlattevő felvetése szerinti eseményeket (az alkatrészek esetleges eltulajdonításából, a rongálásból, károkozásból eredő hibák) nem tekinti a szerződéstervezet 1.2. pontja szerinti rendkívüli eseménynek.

3. Kérdés:

„A közbeszerzés tárgya alapján a nyertes ajánlattevő feladatát képezi a hibabejelentés fogadásának folyamatos (24 óra/nap) biztosítása telefon vagy e-mailen.

Kérjük a T. Ajánlatkérőt, adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a hibabejelentés fogadását a nyertes ajánlattevőnek hétköznap kell biztosítania, vagy a szerződés ideje alatt folyamatosan, azaz hétvégén, ünnepnapokon, illetve munkaszüneti napokon is ügyeletet kell tartania?

A fentiekre tekintettel kérjük a T. Ajánlatkérőt, adjon magyarázatot arra vonatkozóan, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban hogyan kell értelmezni a „folyamatos” és az „ügyeleti” munkavégzést.

Meglátásunk szerint 24 – 48 órás megkezdés – hibaelhárítás kedvező és költségcsökkentő a T. Ajánlattevőnek, viszont hátrányos a T. Ajánlatkérőnek, mivel nem szükséges a folyamatosság.

A hibák elhárítását elég minden második munkanapon elvégezni, hétvégenként és ünnepnapokon érkezett hibabejelentést elég az azt követő munkanapon elhárítani.”

Válasz:

Ajánlatkérő a hibabejelentés fogadásának folyamatos (24 óra/nap = egész napos) biztosítását, mint feltételt fenntartja, de továbbra sem kívánja meghatározni, hogy a bejelentések fogadásának a folyamatosságát a T. Ajánlattevő milyen módon biztosítsa.

A bejelentett hiba elhárításával kapcsolatban az ajánlattételi dokumentáció és szerződéstervezet érintett részei módosításra kerültek a következőképpen: a vállalkozónak a bejelentett hiba elhárítását 24 órán belül meg kell kezdenie, és amennyiben a hiba 24 órán belül nem javítható, a javítás időtartamára csereberendezést kell biztosítania.